

Topólka dnia 02.07.2013r.

**ABEWIND sp. z o.o.  
ul. Spółdzielców 3  
62-510 Konin**

Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) wzywa do wyjaśnień i uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na instalacji na działkach nr: 144/3; 145/1; 151/1 i 150 w obrębie geodezyjnym Torzewo gm. Topólka elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 11MW, w następującym zakresie:

1. Uzupełnienie informacji o wariancie alternatywnym przedsięwzięcia – do 5 MW z podaniem powierzchni terenu, numerów ewidencyjnych działek;
2. Informacje o sposobie ustawienia paneli a mianowicie: w którym kierunku będą zwrócone i pod jakim kątem pochylone, w jakiej odległości będą instalowane od granic działek sąsiednich.
3. Informacje o potrzebie lub braku potrzeby ogrodzenia całości instalacji elektrowni z uwagi na bezpieczeństwo ludzi, z uwzględnieniem migracji zwierząt.
4. Analizę hałasu w porze dnia i nocy z uwzględnieniem tła akustycznego oraz wszystkich źródeł hałasu podczas różnych warunków atmosferycznych (obfite opady deszczu, silne wiatry itp.) z podaniem danych wejściowych i obliczeń w formie tabelarycznej i graficznej.
5. Informacje o wpływie zjawisk jak: oślepienie; migotanie i olśnienie, które pomimo zastosowania na panelach powłok antyrefleksyjnych będą miały miejsce i mogą niekorzystnie wpływać na zamieszkujących w pobliżu planowanej elektrowni ludzi.
6. Analiza wpływu instalacji na wyjąłwienie i erozję gleby oraz sposób odprowadzenia wód opadowych.
7. Informacje o trasie i sposobie połączenia instalacji na działkach nr 144/3 i 145/1 z instalacją na działkach nr 150 i 151/1, trasie sposobie i miejscu przyłączenia całej instalacji do linii energetycznej, z podaniem nr działek, rodzaju linii i szerokości pasa ograniczonego użytkowania.
8. Analizę promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego przez wysokoczęstotliwościowe przetworniki DC/AC, które jak wynika z opisu będą instalowane przy każdym zespole paneli fotowoltaicznych.
9. Informacje o zainstalowanych urządzeniach w stacji elektroenergetycznej ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń wypełnionych gazem, SF6.
10. Harmonogram prac, obejmujący etapy prowadzenia robót najbardziej niekorzystnych dla środowiska.
11. Raport nie zawiera analizy wpływu oraz oddziaływania planowanej instalacji na krajobraz oraz nie przedstawia sposobu zagospodarowania terenów sąsiednich, na które inwestycja może mieć znaczący niekorzystny wpływ.

Powyższe wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu należy przedłożyć Wójtowi Gminy Topólka, jako organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nieusunięcie braków wstrzymuje termin postępowania.

WÓJT GMINY

Henryk Nowicki