



Topólka, dnia 13.02.2018r

AG.271.02.2018

## WYJAŚNIENIE NR 2

Dotyczy postępowania: „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce*”

W związku z zainteresowaniem w/w postępowaniem przetargowym Zamawiający przedstawia zapytania Wykonawców, oraz zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz.1579.) Zamawiający przekazuje udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia.

### Pytanie nr 1.

Pytanie nr 5 dotyczy kosztorysu instalacyjnego sanitarnego i ten składa się ze 158 pozycji  
Brak jeszcze odp. dotyczącej pytania dotyczące wysokości oraz ilości budynków do termomodernizacji.  
Opis w przedmiarze zamontowanie listwy cokołowej 181 mb a z obrysu budynku wynik wynosi 254 m

### Odpowiedź nr 1.

Po doprecyzowaniu przez Wykonawcę pytania nr 5, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w wyjaśnieniu nr 1, Zamawiający informuje, że w kosztorysie sanitarnym w poz. 112 powinno być  $1m \times 2m = 2$  mkw.

Wysokość oraz ilość cokołów zawiera projekt budowlany (b. budowlana), tj.: rysunek S.1. str. 34 (schemat podziału budynków). Po analizie całego projektu i opisu technicznego możemy na pewno odczytać to, że zgodnie ze schematem budynek 6 nie zostanie docieplony stąd nie potrzeba tam montować systemu docieplenia czyli dalej nie potrzeba montować listw cokołowych (stąd obmiar dokonany np. na geoportalu bez analizy dokumentacji dał wynik 254 m) Czyli 181 mb jest wartością poprawną i taką należy przyjąć.

Jeżeli chodzi o wysokości cokołów to rysunki pokazujące wygląd elewacji pokazują że cokół ma różne wysokości i są to pomiary dokonane w naturze. Na podstawie rysunków sporządzonych w skali 1:100 można odczytać wysokości cokołów.

  
**WÓJT GMINY**  
Marek Dybowski

*Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.*