



**GMINA TOPÓLKA**  
87-875 TOPÓLKA  
pow. radziejowski  
woj. kujawsko-pomorskie

Topólka, dnia 16.02.2018r

AG.271.02.2018

### WYJAŚNIENIE NR 3

Dotyczy postępowania: „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce*”

W związku z zainteresowaniem w/w postępowaniem przetargowym Zamawiający przedstawia zapytania Wykonawców, oraz zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz.1579.) Zamawiający przekazuje udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia.

#### Pytanie nr 1.

Jaki komin należy przyjąć do wyceny czy wkład kominowy czy komin zewnętrzny?

#### Odpowiedź nr 1.

Do wyceny należy przyjąć wkład kominowy.

#### Pytanie nr 2.

Czy w związku ze współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane kotły na pellet drzewny były przebadane w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadały potwierdzający to certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ?”

#### Odpowiedź nr 2.

Tak.

Z up. Wójta Gminy

  
Joanna Kosińska  
SEKRETARZ GMINY

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.